

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя  
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

\_\_\_\_\_ Р.Н. Бердников

« \_\_\_\_\_ » 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя  
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

\_\_\_\_\_ В.Н. Чистяков

« 30 » \_\_\_\_\_ 2012 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора  
– технический директор  
ОАО «Холдинг МРСК»

\_\_\_\_\_ Б.И. Механошин

« \_\_\_\_\_ » 2011 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ**

№ 04-12

Срок действия с 30. 01. 2012 г. по 30. 01. 2017 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией типов GESG 1440-NH и GESG 1440-NHS на номинальное напряжение 145 кВ (для применения в сетях 110 кВ РФ), номинальные токи 2000 и 3150 А, ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения У, категории размещения 3

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

LS Industrial Systems Co., Ltd. (Ю.Корея)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» (за исключением п.6.6.1.5г ГОСТ Р 52565-2006 в части коммутационной способности в цикле «О-0,3с-ВО-20с-ВО»)

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» (не предназначены для коммутации в цикле «О-0,3с-ВО-20с-ВО»)

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заключения аттестационной комиссии без разрешения Заявителя, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»